

1537-R11b

281/1

• 161.2 ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 470/14

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia:

Kable SN

Kable nn

Kable oświetleniowe

Linia napowietrzna (SN nn)

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutejszy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzgodnienie dotyczy proj. modernizacji byłej drogi nr 22 w miejscowości Chojnice - Pastewo. Przed przystąpieniem do proj. modernizacji, budujące kable energetyczne przebudować.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 22.10.2014.

* Na przebudowę w/w kolizji,
* Na zasilanie w energię elektryczną
wystąpić o wydanie warunków technicznych,
opracować projekt budowlany,
który należy uzgodnić w RD Chojnice.

1542-R11a
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne nałożyć rurę dwudzielną typu AROT
- na kable SN ϕ 160mm
- na kable NN ϕ 110mm
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypianiem w RD Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń.

Kable i urządzenia energetyczne dostosować do nowego poziomu nawierzchni.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Sektora Rozwoju
Kierownik

Jarosław Lichacz

