

L E G E N D A	
	gniazdo p/t, podwójne
	gniazdo p/t, pojedyncze, IP44
	gniazdo n/t, pojedyncze, IP44
	gniazdo DATA w systemie K45
400V	gniazdo n/t, 63A, 440V, IP65
400V	puszka p/t z listwą zaciskową 3~ 440V
	wypust zasilający
	gniazdo p/t, ekwipotencjalne
R..	rozdzielnia elektryczna
PD..	punkt dystrybucyjny
	gniazda LAN 2xRJ45
VGA	gniazda VGA
USB	gniazda USB
MSU	miejscowa szyna wyrównawcza
	rozdzielnia elektryczna istniejąca

UWAGA:
Trasy koryt kablowych należy dopasować na budowie po instalacji kanałów wentylacyjnych.
Dla instalacji strukturalnej prowadzić oddzielne koryta kablowe nad, pod lub przy korytach dla instalacji silnoprądowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE	SKALA 1:100
RZUT PARTERU - INSTAL. GNIAZD I WYPUSTÓW	NR RYS.: 12

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ.ŁUKASZ BOBKOWSKI	INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI
POM/0006/POOE/13 specjalność instalacyjna	UAN-KZ-7210/7/87 specjalność instalacyjno inżynieryjna
30.04.2019	30.04.2019